浄水水質検査結果書

第　07-SS-03641　号
平成19年09月11日

浜松市西区村櫛町5475－1

厚生労働省登録水質検査機関　登録番号第2号

浜名湖ガーデンパーク管理センター　様

静岡市葵区北安東４丁目２７番２号
財団法人　静岡県生活科学検査センター
理事長　石川達郎

財団法人静岡県生活科学検査センター理事長之印

平成19年9月5日　にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
（当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。）

採水年月日	平成19年9月5日	気　温	31.0 ℃	水　温	28.7 ℃
水源又は施設の名称	浜名湖ガーデンパーク専用水道			採水時残留塩素	0.4 mg/L
採水地点	モネの庭　男子トイレ				
採水者名	岩井乾悟　（所属）（財)静岡県生活科学検査センター				

試料の検査結果は下記のとおりです

検査事項	水質基準に関する厚生労働省令第101号に基づく水質検査 検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による

No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	0 /mL						
2	大腸菌	検出しない						
37	塩化物イオン	7.8 mg/L						
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L						
46	pH値	7.7						
47	味	異常なし						
48	臭気	異常なし						
49	色度	0.5 度未満						
50	濁度	0.1 度未満						
		以下余白						

浜名湖ガーデンパーク管理センター 19.9.13 第　号

判定	上記水質項目については水質基準に適合である		
検査期日	平成19年9月5日　～　平成19年9月11日	検査責任者	三石　伸治
備考			

当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません