# 浄水水質検査結果書

第 07-SS-04866 号
平成19年11月12日

浜松市西区村櫛町5475－1

厚生労働省登録水質検査機関　登録番号第2号

浜名湖ガーデンパーク管理センター　様

静岡市葵区北安東４丁目２７番地の１
財団法人　静岡県生活科学検査センター
理事長　石川達朗

財団法人静岡県生活科学検査センター理事長之印

平成19年11月7日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
（当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 平成19年11月7日 | 気　温 | 19.0 ℃ | 水　温 | 21.5 ℃ |
| 水源又は施設の名称 | 浜名湖ガーデンパーク専用水道 | | | 採水時残留塩素 | 0.15 mg/L |
| 採水地点 | モネの庭　男子トイレ | | | | |
| 採水者名 | 岩井乾悟　（所属）（財)静岡県生活科学検査センター | | | | |

## 試料の検査結果は下記のとおりです

| 検査事項 | 水質基準に関する厚生労働省令第101号に基づく水質検査<br>検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による |
|---|---|

| No. | 検査項目 | 検査結果 | No. | 検査項目 | 検査結果 | No. | 検査項目 | 検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 0 /mL | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出しない | | | | | | |
| 37 | 塩化物イオン | 8.6 mg/L | | | | | | |
| 45 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.5 mg/L | | | | | | |
| 46 | pH値 | 7.8 | | | | | | |
| 47 | 味 | 異常なし | | | | | | |
| 48 | 臭気 | 異常なし | | | | | | |
| 49 | 色度 | 0.5 度未満 | | | | | | |
| 50 | 濁度 | 0.1 度未満 | | | | | | |
| | | 以下余白 | | | | | | |

浜名湖ガーデンパーク管理センター 19.11.15 第　号

| | | | |
|---|---|---|---|
| 判定 | 上記水質項目については水質基準に適合である | | |
| 検査期日 | 平成19年11月7日　～　平成19年11月12日 | 検査責任者 | 三石 伸治 |
| 備考 | | | |

当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません 