

水質検査成績書

成績書No. S09-0009

平成21年04月20日

平成21年04月06日ご依頼のありました検査結果は次のとおりです。

水道水登録検査機関(厚生労働省登録121号)
 食品衛生登録検査機関(厚生労働省登録653号)
 社団法人 **浜松市薬剤師会**
浜松環境衛生研究所
 浜松市南区増楽町1132番地の4
 TEL(053)445-2988 FAX(053)445-2977

氏名(施設名)	浜名湖ガーデンパーク管理センター						
住 所	浜松市西区村櫛町5475-1						
採水場所	花の美術館 男子トイレ						
採水月日	平成21年04月06日	天 候	前 日	曇	当 日	晴	
採水者名	大石 暁		気 温	15℃	水 温	13℃	
種 別	専用水道	上水	残 留 塩 素		0.2		mg/L
検 査 項 目	検 査 結 果		検 査 項 目		検 査 結 果		
一般細菌	0 個/mL		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.7		mg/L
大腸菌	検出しない		カドミウム及びその化合物		0.001		mg/L 未満
有機物(全有機炭素TOC)	0.4 mg/L		水銀及びその化合物		0.00005		mg/L 未満
pH値	7.5		セレン及びその化合物		0.001		mg/L 未満
味	異常なし		鉛及びその化合物		0.001		mg/L 未満
臭 気	異常なし		ヒ素及びその化合物		0.001		mg/L 未満
色 度	0.5 度 未満		六価クロム化合物		0.005		mg/L 未満
濁 度	0.1 度 未満		フッ素及びその化合物		0.08		mg/L 未満
塩化物イオン	7.5 mg/L		四塩化炭素		0.0002		mg/L 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004		mg/L 未満
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満		ジクロロメタン		0.002		mg/L 未満
ジクロロ酢酸	0.004 mg/L 未満		テトラクロロエチレン		0.001		mg/L 未満
トリクロロ酢酸	0.02 mg/L 未満		トリクロロエチレン		0.001		mg/L 未満
クロロホルム	0.015 mg/L		ベンゼン		0.001		mg/L 未満
ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L 未満		亜鉛及びその化合物		0.005		mg/L 未満
ブロモジクロロメタン	0.004 mg/L		鉄及びその化合物		0.03		mg/L 未満
ブロモホルム	0.001 mg/L 未満		銅及びその化合物		0.01		mg/L 未満
総トリハロメタン	0.019 mg/L		ナトリウム及びその化合物		5.6		mg/L
臭素酸	0.001 mg/L 未満		マンガン及びその化合物		0.005		mg/L 未満
ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満		カルシウム、マグネシウム等(硬度)		39.0		mg/L
塩素酸	0.06 mg/L		蒸発残留物		65		mg/L
ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満		陰イオン界面活性剤		0.02		mg/L 未満
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満		フェノール類		0.0005		mg/L 未満
アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満		ジェオスミン		0.000001		mg/L 未満
非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満		2-メチルイソボルネオール		0.000001		mg/L 未満
判 定	上記検査項目については水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合である。						
検査期間	平成21年04月06日 ~ 平成21年04月20日			検査部門管理者	花山 雅 昭		