

水質検査成績書

成績書No. S11-0003

平成23年04月18日

平成23年04月04日ご依頼のありました検査結果は次のとおりです。

水道水登録検査機関(厚生労働省登録121号)
 食品衛生登録検査機関(厚生労働省登録653号)
 社団法人 **浜松市薬剤師会**
浜松環境衛生研究所
 浜松市南区増楽町1132番地の4
 TEL(053)445-2988 FAX(053)445-2977

氏名(施設名)	浜名湖ガーデンパーク						
住 所	浜松市西区村櫛町5475-1						
採水場所	花の美術館 男子トイレ						
採水月日	平成23年04月04日	天 候	前 日	晴	当 日	晴	
採水者名	戸田正輝			気 温	15℃	水 温	14℃
種 別	専用水道	上水	残 留	塩 素	0.3	mg/L	
検 査 項 目	検 査 結 果		検 査 項 目		検 査 結 果		
一般細菌	0 個/mL		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7			mg/L
大腸菌	検出しない		カドミウム及びその化合物	0.0003			mg/L 未満
有機物(全有機炭素TOC)	0.5 mg/L		水銀及びその化合物	0.00005			mg/L 未満
pH値	7.7		セレン及びその化合物	0.001			mg/L 未満
味	異常なし		鉛及びその化合物	0.001			mg/L 未満
臭 気	異常なし		ヒ素及びその化合物	0.001			mg/L 未満
色 度	0.5	度 未満	六価クロム化合物	0.005			mg/L 未満
濁 度	0.1	度 未満	フッ素及びその化合物	0.08			mg/L 未満
塩化物イオン	9.4 mg/L		四塩化炭素	0.0002			mg/L 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L 未満	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004			mg/L 未満
クロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	ジクロロメタン	0.002			mg/L 未満
ジクロロ酢酸	0.004	mg/L 未満	テトラクロロエチレン	0.001			mg/L 未満
トリクロロ酢酸	0.02	mg/L 未満	トリクロロエチレン	0.001			mg/L 未満
クロロホルム	0.008	mg/L	ベンゼン	0.001			mg/L 未満
ジブromクロロメタン	0.001	mg/L	亜鉛及びその化合物	0.005			mg/L 未満
ブromジクロロメタン	0.003	mg/L	鉄及びその化合物	0.03			mg/L 未満
ブromホルム	0.001	mg/L 未満	銅及びその化合物	0.01			mg/L 未満
総トリハロメタン	0.012	mg/L	ナトリウム及びその化合物	7.5			mg/L
臭素酸	0.001	mg/L 未満	マンガン及びその化合物	0.005			mg/L 未満
ホルムアルデヒド	0.008	mg/L 未満	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	44.4			mg/L
塩素酸	0.06	mg/L 未満	蒸発残留物	78			mg/L
ホウ素及びその化合物	0.1	mg/L 未満	陰イオン界面活性剤	0.02			mg/L 未満
1,4-ジオキサン	0.005	mg/L 未満	フェノール類	0.0005			mg/L 未満
アルミニウム及びその化合物	0.02	mg/L 未満	ジェオスミン	0.000001			mg/L 未満
非イオン界面活性剤	0.005	mg/L 未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001			mg/L 未満
判 定	上記検査項目については水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合である。						
検査期間	平成23年04月04日 ~ 平成23年04月18日			検査部門管理者	花 山 雅 昭		